

工事名「旧光市立光総合病院解体工事」 一般競争入札質問票で送付された質問について下記のとおり回答します。

質問	回答
<p>解体工事特記仕様書 3-②杭の解体[3.9.2]に記載のある地上引抜工法と記載がありますが、地上からの施工であればそれ以上の指定はないと考えてよろしいでしょうか。限定する工法（プレボーリングケーシング引抜工法、多滑車杭引抜工法等）があればご指示ください。</p>	<p>杭解体工法についての指定はありません。 ただし、確実に杭先端まで撤去できる工法として下さい。</p>
<p>杭引抜後の埋戻し材料は、砂、真砂土、流動化処理土、貧配合セメントミルク等の材料指定、及びN値などの指定があればご指示ください。図A-001の3-③には○がついておりませんが、砕石ダスト水締め（杭の引き抜き箇所）の項目があります。</p>	<p>真砂土埋戻しとして下さい。 N値等の指定は有りませんが、埋戻し後、陥没することの無いよう水締めを行いながら締固めを行って下さい。</p>